

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成23年度)

三菱製紙(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	201.3	80	
	排水量	通常(m ³ /日)	70,000	33,823	
最大(m ³ /日)		90,000	61,011		
水質関係	pH	排水口	最大	9	8.2
			最小	5	6.4
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,000	332
			最大	1,400	456
		濃度(mg/L)	日間平均	18	10.4
			最大	30	17.2
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2,000	360
			最大	2,800	528
		濃度(mg/L)	日間平均	32	10
			最大	50	19
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	70	28
			最大	90	38
濃度(mg/L)		日間平均	1	0.7	
		最大	5	0.9	