

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成24年度)

(株)神戸製鋼所 高砂製作所

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	330.7	81.46		
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	34,965	10,664		
最大(m <sup>3</sup> /日)		51,500	14,920			
水質関係	pH	NO.1排水口	最大	9	8.6	
			最小	5	6.7	
		NO.2排水口	最大	9	8.6	
			最小	5	6.2	
		NO.5排水口	最大	9	9.0	雷の影響による
			最小	5	6.3	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	133	40.0	
			最大	195	62.0	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	4.5	
			最大	15	6.6	
		NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	4.7	
			最大	15	6.9	
	NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	3.3		
		最大	15	5.5		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	404	34.0	
			最大	601	63.0	
NO.1排水口濃度(mg/L)		日間平均	14	5		
		最大	26	16		
NO.2排水口濃度(mg/L)		日間平均	14	5		
		最大	26	18		
NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	3			
	最大	26	7			
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	72	5.3		
		最大	72	7.5		
	NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	<0.5		
		最大	1.5	<0.5		
	NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	<0.5		
		最大	1.5	<0.5		
NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	<0.5			
	最大	1.5	<0.5			