

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成25年度)

旭硝子(株) 関西工場高砂事業所

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	1,748.2	847.85		
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	6,450	3,124		
		最大(m <sup>3</sup> /日)	7,700	3,963		
	pH	排水口	最大	9	8.6	
			最小	5	6.4	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	34.3	11.3	
			最大	40.9	14.1	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	5.3	2.3	
			最大	15	4	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	5.3	3.6	
			最大	15	5.3	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	85.6	10.8	
			最大	102.6	24.6	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	13.9	2	
			最大	35	7	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	13.9	4	
			最大	35	15	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	7.8	1.6	
			最大	9.3	1.7	
排水口1濃度(mg/L)		日間平均	1.2	0.5		
		最大	1.5	0.6		
排水口2濃度(mg/L)		日間平均	1.2	< 0.5		
		最大	1.5	< 0.5		