

別紙1 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成25年度)

キッコーマン食品(株) 高砂工場

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	NO _x	年間総排出量(t/年)	26.0	2.7		
	排水量	通常(m ³ /日)	4,410	2,975		
最大(m ³ /日)		7,790	3,276			
水質関係	pH	排水口1	最大	8	7.6	2013年6月17日協定値超過
			最小	6	5.7	
		排水口2	最大	8	7.6	
			最小	6	7.2	
		排水口4	最大	8	8.0	
			最小	6	7.6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	78	27	
			最大	111	35	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	25	13	
			最大	41	21	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	6	3	
			最大	10	5	
	排水口4濃度(mg/L)	日間平均	8	4		
		最大	10	5		
BOD	排水口2濃度(mg/L)	日間平均	6	2		
		最大	10	6		
	排水口4濃度(mg/L)	日間平均	8	5		
		最大	10	10		
	負荷量(Kg/日)	通常	77	14		
		最大	112	25		
	排水口1濃度(mg/L)	日間平均	25	6		
		最大	35	28		

	SS	排水口2濃度 (mg/L)	日間平均	7	5
			最大	12	10
		排水口4濃度 (mg/L)	日間平均	5	3
			最大	10	7
		n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	15
	最大			21	2
	排水口1濃度 (mg/L)		日間平均	5	1
			最大	7	1
	排水口2濃度 (mg/L)		通常	1	1
			最大	1	1
	排水口4濃度 (mg/L)	日間平均	1	1	
最大		1	1		