

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成25年度)

(株)神戸製鋼所 高砂製作所

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	330.7	79.1		
	排水量	通常(m ³ /日)	34,965	10,996		
最大(m ³ /日)		51,500	38,362			
水質関係	pH	NO.1排水口	最大	9	8.7	
			最小	5	6.8	
		NO.2排水口	最大	9	8.5	
			最小	5	6.9	
		NO.5排水口	最大	9	8.8	
			最小	5	6.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	133	39.0	
			最大	195	51.0	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	4.1	
			最大	15	5.9	
		NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	4.4	
			最大	15	6.8	
		NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	10	3.1	
			最大	15	4.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	404	37.0	
			最大	601	101.0	
		NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	14	4.0	
			最大	26	14.0	
NO.2排水口濃度(mg/L)		日間平均	14	4.0		
		最大	26	17.0		
NO.5排水口濃度(mg/L)		日間平均	14	3.0		
		最大	26	12.0		
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	72	5.5		
		最大	72	9.1		
	NO.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5		
		最大	1.5	0.6		
	NO.2排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5		
		最大	1.5	< 0.5		
	NO.5排水口濃度(mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5		
		最大	1.5	< 0.5		