

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成25年度)

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	36.4	6.22	
	排水量	通常(m ³ /日)	4,600	2,073	
最大(m ³ /日)		5,000	3,113		
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	8.4
			最小	5.8	7.1
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	9.6
			最大	40.0	28.7
		濃度(mg/L)	日間平均	8	4.6
			最大	16	9.2
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	5	4.0
			最大	10	1.3
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	1.9
			最大	25.0	7.5
		濃度(mg/L)	日間平均	5	0.9
			最大	7.5	2.4
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-
			最大	-	-
濃度(mg/L)		日間平均	<0.5	<0.5	
		最大	<0.5	<0.5	