

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成26年度)

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気 関係	NO <sub>x</sub>	年間総排出量(t/年)	36.4	6.04		
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	4,600	2,093		
最大(m <sup>3</sup> /日)		5,000	2,871			
水質 関係	pH	排水口	最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	7.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	10.3	
			最大	40.0	16.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	5.6	
			最大	16	12.6	
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	5	1.2	
			最大	10	3.2	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	1.2	
			最大	25.0	2.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	1.1	
			最大	7.5	3.1	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
濃度(mg/L)		日間平均	<0.5	<0.5		
		最大	<0.5	<0.5		