

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成26年度)

電源開発(株)高砂火力発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(t/年)	4,301.0	655.2	
	NOx	年間総排出量(t/年)	6,764.5	5,607.0	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,065	869	
		最大(m ³ /日)	1,584	1,312	
	pH	排水口	最大	9	8.1
			最小	5	6.6
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	8.3	3.3
			最大	11	4.9
		濃度(mg/L)	日間平均	10	4.2
			最大	20	5.7
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12.4	1.9
			最大	16.5	6.6
		濃度(mg/L)	日間平均	15	3
			最大	30	24
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	0.9	0.0
			最大	1.1	0.0
濃度(mg/L)		日間平均	1	<0.5	
		最大	2	<0.5	