

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成27年度)

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	36.4	2.78		
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	4,600	2,166		
最大(m <sup>3</sup> /日)		5,000	2,920			
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	7.3	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	12.8	
			最大	40.0	16.6	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	5.9	
			最大	16	12.8	
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	5	1.6	
			最大	10	5.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	2.9	
			最大	25.0	9.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	1.3	
			最大	7.5	4.5	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
濃度(mg/L)		日間平均	<0.5	<0.5		
		最大	<0.5	<0.5		