

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成27年度)

三菱製紙(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	201.3	25		
	排水量	通常(m ³ /日)	70,000	35,038		
最大(m ³ /日)		90,000	59,739			
水質関係	pH	排水口	最大	9	8.2	
			最小	5	6.1	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,000	265	
			最大	1,400	363	
		濃度(mg/L)	日間平均	18	7.6	
			最大	30	13.8	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2,000	235	
			最大	2,800	495	
		濃度(mg/L)	日間平均	32	8	
			最大	50	16	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	70	22	
			最大	90	30	
濃度(mg/L)		日間平均	1	0.6		
		最大	5	1.0		