

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成28年度)

(株)力ネ力 高砂工業所

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(t/年)	954.6	98.7		
	NOx	年間総排出量(t/年)	1,555.0	841.8		
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	91,314	48,695		
		最大(m <sup>3</sup> /日)	92,984	65,899		
	pH	No. 1排水口	最大	9	7.8	
			最小	5	5.9	
		No. 8排水口	最大	9	8.5	
			最小	5	6.7	
		No. 9排水口	最大	9	8.4	
			最小	5	6.9	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,842	707	
			最大	1,882	893	
		No. 1排水口濃度(mg/L)	日間平均	24	17	
			最大	34	22	
		No. 8排水口濃度(mg/L)	日間平均	7	2.3	
			最大	25	5.6	
		No. 9排水口濃度(mg/L)	日間平均	20	6.8	
			最大	25	18	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	1,629	408	
			最大	1,667	597	
		No. 1排水口濃度(mg/L)	日間平均	23	11	
			最大	33	27	
No. 8排水口濃度(mg/L)		日間平均	11	1		
		最大	30	6		
No. 9排水口濃度(mg/L)		日間平均	14	7		
		最大	27	21		
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	313	32		
		最大	321	56		
	No. 1排水口濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5		
		最大	6	1.2		
	No. 8排水口濃度(mg/L)	日間平均	2	0.5		
		最大	5	0.5		
	No. 9排水口濃度(mg/L)	日間平均	2	0.5		
		最大	5	0.5		