

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和元年度)

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	NO _x	年間総排出量(t/年)	36.4	2.74		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	4,600	1,836		
		最大(m ³ /日)	5,000	2,601		
	pH	排水口	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	7.1	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	8.9	
			最大	40.0	13.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	6.4	
			最大	16	13.5	
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	5	2.6	
			最大	10	9.9	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	1.8	
			最大	25.0	4.4	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	1.2	
			最大	7.5	6.2	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	<0.9	
			最大	-	<1.1	
濃度(mg/L)		日間平均	<0.5	<0.5		
		最大	<0.5	<0.5		