

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成24年度)

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	36.4	7.9		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	4,600	2,247		
		最大(m ³ /日)	5,000	3,101		
	pH	排水口	最大	8.6	8.4	
			最小	5.8	7.0	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	12.2	
			最大	40.0	23.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	6	
			最大	16	14	
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	5	2	
			最大	10	5	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	1.2	
			最大	25.0	1.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	1	
			最大	7.5	3.5	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
濃度(mg/L)		日間平均	<0.5	<0.5		
		最大	<0.5	<0.5		