

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成28年度)

関西電力(株) 赤穂発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SO _x	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	650	23.6	
	NO _x	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	340	127.0	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,600	1,474	
		最大(m ³ /日)	2,800	2,356	
	pH	排水口	最大	8.6	7.5
			最小	5.8	6.2
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	12.8	1.4
			最大	22.4	3.4
		濃度(mg/L)	日間平均	8	0.9
			最大	15	2.0
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	19.2	<1.5
			最大	33.6	<2.4
		濃度(mg/L)	日間平均	12	<1
			最大	20	<1
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1.6	<0.7
			最大	2.8	<1.0
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.5	
		最大	1	<0.5	