

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

川崎重工業(株) 明石工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	22.0	12.1		
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	2,916	2,003		
		最大(m <sup>3</sup> /日)	3,861	2,608		
	pH	排水口	最大	8.6	7.6	
			最小	5.8	6.6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	20	13	
			最大	27	17	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	—	7.9	
			最大	24	15.0	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	—	5.1	
			最大	24	8.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	19	3	
			最大	24	5	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	—	2	
			最大	34	5	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	—	1	
			最大	34	5	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	5	1	
			最大	6	1	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	—	0.5	
			最大	2	0.9	
排水口2濃度(mg/L)		日間平均	—	0.5未満		
		最大	2	0.5未満		