

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成30年度)

関西電力(株) 赤穂発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	650	17.0	
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	340	44.1	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,600	789	
		最大(m ³ /日)	2,800	3,128	平成30年7月10日「平成30年7月豪雨」の影響により、協定値を超過して雨水処理を実施。尚、雨水処理量は1080 m ³
	pH	排水口	最大	8.6	7.5
			最小	5.8	6.3
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	12.8	1.7
			最大	22.4	4.1
		濃度(mg/L)	日間平均	8	1.7
			最大	15	3.8
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	19.2	<1.0
			最大	33.6	<1.6
		濃度(mg/L)	日間平均	12	<1
			最大	20	<1
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1.6	<0.5
			最大	2.8	<0.7
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.5	
		最大	1	<0.5	