

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

関西電力(株) 赤穂発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	10 ³ Nm ³ /年	650	12.5	
	NOx	10 ³ Nm ³ /年	340	148.8	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,600	1,311	
		最大(m ³ /日)	2,800	2,688	
	pH	排水口	最大	8.6	7.6
			最小	5.8	6.5
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	12.8	<1.3
			最大	22.4	<2.7
		濃度(mg/L)	日間平均	8	<1.0
			最大	15	2.6
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	19.2	<1.3
			最大	33.6	<2.7
		濃度(mg/L)	日間平均	12	<1
			最大	20	<1
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1.6	<0.7
			最大	2.8	<1.3
濃度(mg/L)		日間平均	-	-	
		最大	1	<0.5	