

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和5年度)

事業所名：関西電力株式会社 相生発電所

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	142	74.2		
	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	489	42.0		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,010	307		
		最大(m ³ /日)	1,610	1,374		
	pH	排水口	最大	8.6	7.7	
			最小	5.8	6.7	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	9	1.3	
			最大	13	2.8	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	1.8	
			最大	15	3.0	
	BOD	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	環境保全協定外
			最大	-	-	環境保全協定外
		濃度(mg/L)	日間平均	-	-	環境保全協定外
			最大	-	-	環境保全協定外
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	16	1.0	
			最大	25	3.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	1	
			最大	20	3	
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1	0.3		
		最大	2	0.8		
	濃度(mg/L)	日間平均	-	0.4		
		最大	1	0.8		