

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成30年度)

住友精化(株) 別府工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	118.1	6.5		
	排水量	通常(m ³ /日)	28,193	13,351		
最大(m ³ /日)		30,310	16,216			
水質関係	pH	排水口2	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	7.6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	393.0	43.5	
			最大	435.7	65.4	
	排水口2 濃度(mg/L)	日間平均	20	3.4		
		最大	35	8.7		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	455.1	88.8	
			最大	489.8	151.9	
	排水口2 濃度(mg/L)	日間平均	16	6.8		
		最大	35	17.0		
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	48	1.3以下		
		最大	60.6	1.6以下		
排水口2 濃度(mg/L)	日間平均	2.0	0.1以下			
	最大	2.0	0.1以下			

※排水口1は平成9年8月より使用していない。