

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和元年度)

三菱製紙(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NO _x	年間総排出量(t/年)	201.3	12		
	排水量	通常(m ³ /日)	70,000	34,616		
最大(m ³ /日)		90,000	44,415			
水質関係	pH	排水口	最大	9	7.8	
			最小	5	5.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,000	276	
			最大	1,400	336	
	濃度(mg/L)	日間平均	18	8.2		
		最大	30	11.8		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2,000	292	
			最大	2,800	399	
	濃度(mg/L)	日間平均	32	8		
		最大	50	13		
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	70	28	
			最大	90	33	
濃度(mg/L)	日間平均	1	0.8			
	最大	5	1.1			