

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成21年度)

住友精化(株) 別府工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	118.1	15.3		
	排水量	通常(m ³ /日)	94,850	58,800		
最大(m ³ /日)		103,600	86,200			
水質関係	pH	排水口2	最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	7.8	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	612.6	164.4	
			最大	721.0	311.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	2.8	
			最大	20	4.8	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	475.0	265.9	
			最大	648.0	453.7	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	4.1	
			最大	20	8.2	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	48	<30	
			最大	153	<44	
	濃度(mg/L)	日間平均	1.0	<0.5		
		最大	1.5	1.1		