

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成30年度)

(株)力ネ力 高砂工業所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SO _x	年間総排出量(t/年)	954.6	74.45	
	NO _x	年間総排出量(t/年)	1,555.0	786.65	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	91,314	52,547	
		最大(m ³ /日)	92,984	73,718	
	pH	No. 1排水口	最大	9	7.5
			最小	5	6.0
		No. 8排水口	最大	9	8.6
			最小	5	6.9
		No. 9排水口	最大	9	8.6
			最小	5	6.5
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,842	686
			最大	1,882	930
		No. 1排水口濃度(mg/L)	日間平均	24	15
			最大	34	22
		No. 8排水口濃度(mg/L)	日間平均	7	2.0
			最大	25	4.9
		No. 9排水口濃度(mg/L)	日間平均	20	5.3
			最大	25	12
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	1,629	461
			最大	1,667	663
		No. 1排水口濃度(mg/L)	日間平均	23	10
			最大	33	26
No. 8排水口濃度(mg/L)		日間平均	11	1	
		最大	30	8	
No. 9排水口濃度(mg/L)		日間平均	14	6	
		最大	27	24	
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	313	26	
		最大	321	30	
	No. 1排水口濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5	
		最大	6	1.7	
	No. 8排水口濃度(mg/L)	日間平均	2	0.5	
		最大	5	0.7	
	No. 9排水口濃度(mg/L)	日間平均	2	0.5	
		最大	5	0.5	