

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成23年度)

関西電力(株) 赤穂発電所

| 項目    |           | 協定値  | 実績値   | 備考    |      |
|-------|-----------|--|-------|-------|------|
| 大気関係  | SOx       | 年間総排出量(10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年) | 650   | 32.6  |      |
|       | NOx       | 年間総排出量(10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年) | 340   | 208.6 |      |
| 水質関係  | 排水量       | 通常(m <sup>3</sup> /日)                      | 1,600 | 1,477 |      |
|       |           | 最大(m <sup>3</sup> /日)                      | 2,800 | 2,601 |      |
|       | pH        | 排水口  | 最大    | 8.6   | 7.5  |
|       |           |  | 最小    | 5.8   | 6.5  |
|       | COD       | 負荷量(Kg/日)                                  | 通常    | 12.8  | 2.1  |
|       |           |  | 最大    | 22.4  | 5.4  |
|       |           | 濃度(mg/L)                                   | 日間平均  | 8     | 1.4  |
|       |           |  | 最大    | 15    | 3.2  |
|       | SS        | 負荷量(Kg/日)                                  | 通常    | 19.2  | <1.5 |
|       |           |  | 最大    | 33.6  | <2.3 |
|       |           | 濃度(mg/L)                                   | 日間平均  | 12    | <1   |
|       |           |  | 最大    | 20    | <1   |
| n-Hex | 負荷量(Kg/日) | 通常   | 1.6   | <0.8  |      |
|       |           | 最大   | 2.8   | <1.9  |      |
|       | 濃度(mg/L)  | 日間平均                                       | -     | <0.5  |      |
|       |           | 最大   | 1     | <0.5  |      |