

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和3年度)

(株)力ネカ 高砂工業所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(t/年)	954.6	71.5	
	NOx	年間総排出量(t/年)	1,555.0	748.1	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	91,314	43,026	
		最大(m ³ /日)	92,984	63,833	
	pH	No. 1排水口	最大	9	7.3
			最小	5	5.9
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,842	641
			最大	1,882	818
		No. 1排水口濃度(mg/L)	日間平均	19	14
	最大		29	19	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	1,629	558
			最大	1,667	846
		No. 1排水口濃度(mg/L)	日間平均	18	12
			最大	30	30
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	313	22
			最大	321	30
No. 1排水口濃度(mg/L)		日間平均	3	0.5	
		最大	5	1.5	