

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成25年度)

関西電力株式会社 相生発電所

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	SOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	885	290.240		
	NOx	年間総排出量(10 ³ Nm ³ /年)	390	155.946		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,600	724		
		最大(m ³ /日)	2,200	3,140	・#2重原油タンクの水洗水(非定常排水)の排水で、県・市の事前了承済み	
	pH	排水口	最大	8.6	7.4	
			最小	5.8	6.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	13.0	1.6	
			最大	18.0	5.0	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	1	
			最大	15	3	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	24.0	1.0	
			最大	33.0	2.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	15	1	
			最大	20	2	
	Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2.0	0.1	
			最大	3.0	0.1	
濃度(mg/L)		日間平均	-	0.1		
		最大	1	0.1		