

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成24年度)

丸尾カルシウム(株) 本社工場

| 項目 | | 協定値 | 実績値 | 備考 | | |
|-----------------------|-------|-----------------------|-------|------|-------|--|
| 大気関係 | NOx | 年間総排出量(t/年) | 9.42 | 0.31 | | |
| | 排水量 | 通常(m ³ /日) | 1,905 | 854 | | |
| 最大(m ³ /日) | | 2,080 | 1,824 | | | |
| 水質関係 | pH | 排水口 | 最大 | 8.6 | 8.6 | |
| | | | 最小 | 5.8 | 6.8 | |
| | COD | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 10 | <1.3 | |
| | | | 最大 | 11 | 5 | |
| | | 濃度(mg/L) | 日間平均 | - | <1.5 | |
| | | | 最大 | 10 | 5.7 | |
| | SS | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 18 | 4.3 | |
| | | | 最大 | 20 | 7.8 | |
| | | 濃度(mg/L) | 日間平均 | - | 4.9 | |
| | | | 最大 | 18 | 10.0 | |
| | n-Hex | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 2.0 | < 0.4 | |
| | | | 最大 | 3.0 | < 0.6 | |
| | | 濃度(mg/L) | 日間平均 | - | < 0.5 | |
| | | | 最大 | 2 | < 0.5 | |