

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成29年度)

関西電力株式会社 相生発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(m ³ N/年)	885,000	14,192	
	NOx	年間総排出量(m ³ N/年)	390,000	79,918	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,600	343	
		最大(m ³ /日)	2,200	1,565	
	pH	排水口	最大	8.6	7.3
			最小	5.8	6.7
	COD	負荷量(kg/日)	通常	13	1.1
			最大	18	2.3
		濃度(mg/L)	日間平均	8	2
			最大	15	3
	SS	負荷量(kg/日)	通常	24	0.7
			最大	33	1.8
		濃度(mg/L)	日間平均	15	1
			最大	20	2
	Hex	負荷量(kg/日)	通常	2	<0.1
			最大	3	0.4
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.2	
		最大	1	0.4	

