

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和3年度)

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NO <sub>x</sub>	年間総排出量(t/年)	36.4	2.77		
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	4,600	2,101		
		最大(m <sup>3</sup> /日)	5,000	2,348		
	pH	排水口	最大	8.6	8.1	
			最小	5.8	6.9	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	9.7	
			最大	40.0	13.7	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	5.2	
			最大	16	8.6	
	BOD	濃度(mg/L)	日間平均	5	0.8	
			最大	10	1.3	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	1.3	
			最大	25.0	3.6	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	0.7	
			最大	7.5	3.6	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	<1.1	
			最大	-	<1.2	
濃度(mg/L)		日間平均	<0.5	<0.5		
		最大	<0.5	<0.5		