

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和2年度)

三菱製紙(株) 高砂工場

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	NO _x	年間総排出量(t/年)	201.3	9.4	
	排水量	通常(m ³ /日)	70,000	32,707	
最大(m ³ /日)		90,000	41,655		
水質関係	pH	排水口	最大	9	7.6
			最小	5	5.8
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,000	242
			最大	1,400	317
	濃度(mg/L)	日間平均	18	7.8	
		最大	30	12.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	2,000	217
			最大	2,800	387
	濃度(mg/L)	日間平均	32	7	
		最大	50	15	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	70	25
			最大	90	31
濃度(mg/L)	日間平均	1	0.7		
	最大	5	1.1		