

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和2年度)

(株)力ネ力 高砂工業所

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(t/年)	954.6	48.8		
	NOx	年間総排出量(t/年)	1,555.0	763.0		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	91,314	43,644		
		最大(m ³ /日)	92,984	59,751		
	pH	No. 1排水口	最大	9	7.6	
			最小	5	6.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,842	565	
			最大	1,882	635	
		No. 1排水口濃度(mg/L)	日間平均	19	13	
			最大	29	19	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	1,629	527	
			最大	1,667	648	
		No. 1排水口濃度(mg/L)	日間平均	18	11	
			最大	30	30	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	313	23	
			最大	321	32	
No. 1排水口濃度(mg/L)		日間平均	3	0.5		
		最大	5	1.3		