

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成29年度)

関西電力(株) 赤穂発電所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年)	650	15.3	
	NOx	年間総排出量(10 <sup>3</sup> Nm <sup>3</sup> /年)	340	34.7	
水質関係	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	1,600	1,020	
		最大(m <sup>3</sup> /日)	2,800	2,212	
	pH	排水口	最大	8.6	7.9
			最小	5.8	6.5
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	12.8	1.5
			最大	22.4	4.6
		濃度(mg/L)	日間平均	8	1.3
			最大	15	3.4
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	19.2	<1.2
			最大	33.6	<1.9
		濃度(mg/L)	日間平均	12	<1
			最大	20	<1
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	1.6	<0.6
			最大	2.8	<0.8
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.5	
		最大	1	<0.5	