

(別紙) 環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

| 区分1          | 区分2   | 区分3          | 区分4  | 協定値     | 実績値    | 備考 |
|--------------|-------|--------------|------|---------|--------|----|
| 大気関係         | NOx   | t/年          |      | 1,748.2 | 540.98 |    |
| 水質関係         | 総排水量  | 通常(m3/日)     |      | 6,450   | 3,018  |    |
|              |       | 最大(m3/日)     |      | 7,700   | 4,012  |    |
|              | pH    |              | 最大   | 9.0     | 8.2    |    |
|              |       |              | 最小   | 5.0     | 5.3    |    |
|              | COD   | 負荷量(Kg/日)    | 通常   | 34.3    | 7.3    |    |
|              |       |              | 最大   | 40.9    | 9.7    |    |
|              |       | 排水口1濃度(mg/L) | 日間平均 | 5.3     | 2.3    |    |
|              |       |              | 最大   | 15.0    | 3.2    |    |
|              |       | 排水口2濃度(mg/L) | 日間平均 | 5.3     | 2.5    |    |
|              |       |              | 最大   | 15.0    | 5.9    |    |
|              | SS    | 負荷量(Kg/日)    | 通常   | 85.6    | 3.5    |    |
|              |       |              | 最大   | 102.6   | 4.0    |    |
|              |       | 排水口1濃度(mg/L) | 日間平均 | 13.9    | 2.9    |    |
|              |       |              | 最大   | 35.0    | 15     |    |
|              |       | 排水口2濃度(mg/L) | 日間平均 | 13.9    | 1.3    |    |
|              |       |              | 最大   | 35.0    | 12     |    |
|              | n-Hex | 負荷量(Kg/日)    | 通常   | 7.8     | 1.5    |    |
|              |       |              | 最大   | 9.3     | 1.6    |    |
| 排水口1濃度(mg/L) |       | 日間平均         | 1.2  | < 0.5   |        |    |
|              |       | 最大           | 1.5  | < 0.5   |        |    |
| 排水口2濃度(mg/L) |       | 日間平均         | 1.2  | < 0.5   |        |    |
|              |       | 最大           | 1.5  | < 0.5   |        |    |
| (備考)         |       |              |      |         |        |    |

※ 排水口が3箇所以上ある場合は、各項目において欄を追加すること。

※ 協定書及び協定細目書等に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※ 特記事項は備考欄に記入すること。