

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(令和6年度)

事業所名: 赤穂化成株式会社

項目			協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量($10^3\text{Nm}^3/\text{年}$)	-	0.00	
	SOx	年間総排出量($10^3\text{Nm}^3/\text{年}$)	2.83	0.60	
水質関係	排水量	通常($\text{m}^3/\text{日}$)		520	415
		最大($\text{m}^3/\text{日}$)		1,340	689
	pH	排水口	最大	8.6	8.1
			最小	5.8	5.8
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	7.8	1.1
			最大	20.1	1.8
		濃度(mg/L)	日間平均	15	2.6
			最大	35	5.1
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	7.3	3.7
			最大	18.8	6.2
		濃度(mg/L)	日間平均	14	9
			最大	50	12