

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較（令和 0 6 年度）

三菱重工業(株)高砂製作所

項 目		協定値	実績値	備 考	
大気 関係	NO _x	年間総排出量 (t/年)	93.0	32.9 ✓	
水質 関係	排水量	通常 (m ³ /日)	14,272.1	972 ✓	
		最大 (m ³ /日)	26,972.1	1,154 ✓	
	pH	排水口 1	最大	9.0	7.9 ✓
			最小	6.5	6.7 ✓
	COD	負荷量 (Kg/日)	通常	31.6	6.4 ✓
			最大	45.2	9.1 ✓
		排水口濃度 (mg/L)	日間平均	11.4	6.9 ✓
			最大	20.0	11.0 ✓
	SS	負荷量 (Kg/日)	通常	36.6	1.6 ✓
			最大	52.4	4.4 ✓
		排水口濃度 (mg/L)	日間平均	13.2	1.9 ✓
			最大	20.0	5.0 ✓
	n-Hex	負荷量 (Kg/日)	通常	2.8	0.5 ✓
			最大	4.0	0.7 ✓
排水口濃度 (mg/L)		日間平均	1.0	0.5 ✓	
		最大	1.5	1.4 ✓	