

(別紙) 環境保全対策の実施状況 (大気、水質関係)

項 目				協定値	実績値	備 考
大気関係	硫黄酸化物総排出量		t / 年			
	窒素酸化物総排出量		t / 年	1,748.2	335.887	
水質関係	総排水量		通常 (m ³ /日)	7,180	1,970	
			最大 (m ³ /日)	8,300	3,035	
	p H		最 大	9.0	8.0	
			最 小	5.0	6.7	
	C O D	負荷量 (kg/日)	通 常	36.6	4.3	
			最 大	43.0	5.8	
		濃 度 (m ³ /口)	日間平均	5.2	2.0	
				5.2	2.4	
			最 大	15.0	3.7	
				15.0	2.9	
	B O D	負荷量 (kg/日)	通 常			
			最 大			
		濃 度 (m ³ /日)	日間平均			
			最 大			
	S S	負荷量 (kg/日)	通 常	81.6	2.4	
			最 大	95.5	3.4	
		濃度 (mg/L)	日間平均	13.3	1.5	
				13.3	1.0	
			最 大	35.0	4	
				35.0	2	
	n - H e x	負荷量 (kg/日)	通 常	8.6	1.0	
			最 大	10.0	1.2	
		濃度 (mg/L)	日間平均	1.2	< 0.5	
				1.2	< 0.5	
			最 大	1.5	< 0.5	
				1.5	< 0.5	

(備考)

上段…#4排水、下段…#6排水

※排水口が複数ある場合には、水質関係各濃度を上段、中段、下段に分けて記入すること。

※協定書及び協定細目書等に規定する項目のうち、協定値の定まっているものについて記入すること。

※特記事項は備考欄に記入すること。