

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成23年度)

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

		項目	協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	17.3	5.8	
	排水量	通常(m ³ /日)	4,600	2,168	
最大(m ³ /日)		5,000	3,197		
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	8.4
			最小	5.8	7.2
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	19.1
			最大	40.0	23.1
		濃度(mg/L)	日間平均	8	6.5
			最大	16	14.7
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	2.2
			最大	25.0	4.0
		濃度(mg/L)	日間平均	5	0.95
			最大	7.5	2.30
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-
			最大	-	-
濃度(mg/L)		日間平均	<0.5	<0.5	
		最大	<0.5	<0.5	