

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成24年度)

(株)カネカ 高砂工業所

項目		協定値	実績値	備考	
大気関係	SOx	年間総排出量(t/年)	954.6	86.0	
	NOx	年間総排出量(t/年)	1,555.0	643.0	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	91,314	49,037	
		最大(m ³ /日)	92,984	61,224	
	pH	No.1排水口	最大	9	7.7
			最小	5	5.8
		No.8排水口	最大	9	8.5
			最小	5	6.6
		No.9排水口	最大	9	8.4
			最小	5	6.8
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	1,842	846
			最大	1,882	1,055
		No.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	24	18
			最大	34	23
		No.8排水口濃度(mg/L)	日間平均	7	2.3
			最大	25	4.3
		No.9排水口濃度(mg/L)	日間平均	20	6.8
			最大	25	14
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	1,629	413
			最大	1,667	627
		No.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	23	10
			最大	33	21
No.8排水口濃度(mg/L)		日間平均	11	1	
		最大	30	12	
No.9排水口濃度(mg/L)		日間平均	14	7	
		最大	27	25	
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	313	29	
		最大	321	35	
	No.1排水口濃度(mg/L)	日間平均	5	0.7	
		最大	6	1.4	
	No.8排水口濃度(mg/L)	日間平均	2	0.5	
		最大	5	0.8	
	No.9排水口濃度(mg/L)	日間平均	2	0.5	
		最大	5	0.9	