

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成27年度)

事業所名 富士通株式会社 明石工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	6.3	0.6		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	6,600	1,550		
		最大(m ³ /日)	8,600	8,759	2015年7月17日台風集中豪雨による	
	pH	排水口	最大	8.6	7.9	
			最小	5.8	6.2	
	COD	負荷量(kg/日)	通常	63	1.2	
			最大	82	9.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	2.8	
			最大	13	4.4	
	SS	負荷量(kg/日)	通常	60	3.1	
			最大	78	30	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	6.2	
			最大	14	15	2015年12月井戸揚水酸化による超過
	n-Hex	負荷量(kg/日)	通常	3	<0.8	
			最大	4	1.4	
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.5		
		最大	1	0.5		