

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成25年度)

事業所名 三菱マテリアル(株)明石製作所

項目		協定値	実績値	備考	
大気 関係	NO <sub>x</sub>	年間総排出量(t/年)			
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)		1,100	584
最大(m <sup>3</sup> /日)		1,300	966		
水質 関係	pH	排水口	最大	8.6	7.4
			最小	5.8	6.3
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	11	3.9
			最大	13	9.3
		濃度(mg/L)	日間平均	-	6.6
			最大	20	13.0
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	15	0.9
			最大	17	1.9
		濃度(mg/L)	日間平均	-	1.0
			最大	25	3.0
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	3	0.3
			最大	3	0.5
濃度(mg/L)		日間平均	-	0.5	
		最大	2	0.5	