

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成21年度)

富士通(株) 明石工場

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	6.3	0.02		
	排水量	通常(m ³ /日)	6,600	1,889		
最大(m ³ /日)		8,600	5,250			
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	7.8	
			最小	5.8	6.8	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	63	6.0	特定施設の排水は下水道放流のため、公共用水域への負荷はなし
			最大	82	26.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	3.2	
			最大	13	5.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	60	5.1	特定施設の排水は下水道放流のため、公共用水域への負荷はなし
			最大	78	28.9	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	2.7	
			最大	14	5.5	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	3	<1.0	特定施設の排水は下水道放流のため、公共用水域への負荷はなし
			最大	4	<1.0	
濃度(mg/L)		日間平均	-	<1.0		
		最大	1	<1.0	不検出	