

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

丸尾カルシウム(株) 土山工場

項目			協定値	実績値	備考	
水質関係	NOx	t/年		13.5	4.9	
	排水量	通常(m ³ /日)		1,905	1,102	
		最大(m ³ /日)		2,000	1,250	
	pH	排水口	最大	8.6	8.2	
			最小	5.8	5.8	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	9	6	
			最大	10	10	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	6	
	最大		10	9		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	12	7	
			最大	12	10	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	6	
	最大		10	8		
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	<0.55	
			最大	2	<0.63	
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.5		
		最大	2	<0.5		