

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

項目			協定値	実績値	備考	
水質関係	NOx	t/年		17.3	5.9	
	排水量	通常(m ³ /日)		4,600	2,529	
		最大(m ³ /日)		5,000	3,901	
	pH	排水口	最大	8.6	8.32	
			最小	5.8	6.79	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	36.8	9	
			最大	40.0	28	
		濃度(mg/L)	日間平均	8	4	
	最大		16	9		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	23.0	2	
			最大	25.0	6	
		濃度(mg/L)	日間平均	5	1	
	最大		7.5	2		
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	-	-	
			最大	-	-	
濃度(mg/L)		日間平均	0.5未満	0.5未満		
	最大	0.5未満	0.5未満			