

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成22年度)

サントリープロダクツ(株) 高砂工場

| 項目 | | 協定値 | 実績値 | 備考 | | |
|----------|-------|-----------------------|-------|-------|------|--|
| 大気関係 | NOx | 年間総排出量(t/年) | 17.3 | 5.3 | | |
| | | | | | | |
| 水質関係 | 排水量 | 通常(m ³ /日) | 4,600 | 2,315 | | |
| | | 最大(m ³ /日) | 5,000 | 3,236 | | |
| | pH | 排水口 | 最大 | 8.6 | 8.40 | |
| | | | 最小 | 5.8 | 7.30 | |
| | COD | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 36.8 | 13.5 | |
| | | | 最大 | 40.0 | 18.1 | |
| | | 濃度(mg/L) | 日間平均 | 8 | 5 | |
| | | | 最大 | 16 | 9.9 | |
| | SS | 負荷量(Kg/日) | 通常 | 23.0 | <2.5 | |
| | | | 最大 | 25.0 | 3.5 | |
| | | 濃度(mg/L) | 日間平均 | 5 | 1 | |
| | | | 最大 | 7.5 | 4 | |
| | n-Hex | 負荷量(Kg/日) | 通常 | - | - | |
| | | | 最大 | - | - | |
| 濃度(mg/L) | | 日間平均 | <0.5 | <0.5 | | |
| | | 最大 | <0.5 | <0.5 | | |