

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

富士通(株) 明石工場

		項目	協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量 (t/年)	6.3	0.8		
	水質関係	排水量	通常 (m ³ /日)	6,600	1,634	
最大 (m ³ /日)			8,600	5,041		
水質関係	pH	排水口	最大	8.6	7.5	
			最小	5.8	6.5	
	COD	負荷量 (Kg/日)	通常	63	-	特定施設の排水は下水道放流のため、公共用水域への負荷はなし
			最大	82	-	
		濃度 (mg/L)	日間平均	-	3.3	
			最大	13	7.4	
	SS	負荷量 (Kg/日)	通常	60	-	特定施設の排水は下水道放流のため、公共用水域への負荷はなし
			最大	78	-	
		濃度 (mg/L)	日間平均	-	5.4	
			最大	14	13.0	
	n-Hex	負荷量 (Kg/日)	通常	3	-	特定施設の排水は下水道放流のため、公共用水域への負荷はなし
			最大	4	-	
濃度 (mg/L)		日間平均	-	<0.5		
		最大	1	<0.5		