

## 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

旭硝子(株) 関西工場高砂事業所

項目		協定値	実績値	備考		
大気 関係	NO <sub>x</sub>	年間総排出量(t/年)	1,748.2	687.7		
	排水量	通常(m <sup>3</sup> /日)	6,450	2,994		
最大(m <sup>3</sup> /日)		7,700	3,776			
水質 関係	pH	排水口	最大	9.0	8.4	
			最小	5.0	6.2	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	34	8.2	
			最大	41	12.1	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	5	2.4	
			最大	15	3.9	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	5	2.6	
			最大	15	4.3	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	86	4.8	
			最大	103	15.5	
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	14	3	
			最大	35	8	
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	14	1	
			最大	35	10	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	8	1.5	
			最大	9	1.6	
排水口1濃度(mg/L)		日間平均	1	< 0.5		
		最大	2	< 0.5		
排水口2濃度(mg/L)		日間平均	1	< 0.5		
		最大	2	< 0.5		