

環境保全対策の実施状況(大気、水質関係)

丸尾カルシウム(株) 本社工場

項目			協定値	実績値	備考	
水質関係	NOx	t/年		9.42	1.42	
	排水量	通常(m ³ /日)		1,905	1,041	
		最大(m ³ /日)		2,080	1,545	
	pH	排水口	最大	8.6	8	
			最小	5.8	6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	10	<3	
			最大	11	8	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	3	
	最大		10	8		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	18	<6	
			最大	20	10	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	6	
	最大		18	11		
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2.0	<0.5	
			最大	3.0	<0.8	
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.5		
		最大	2	<0.5		