

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較

丸尾カルシウム(株) 本社工場

項目		協定値	実績値	備考		
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)	9.42	0.22		
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)	1,905	955		
		最大(m ³ /日)	2,080	1,939		
	pH	排水口	最大	8.6	8.4	
			最小	5.8	6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	10	<1.4	
			最大	11	5.6	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	<1.3	
			最大	10	5	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	18	3	
			最大	20	6	
		濃度(mg/L)	日間平均	-	<3.3	
			最大	18	9	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2.0	<0.5	
			最大	3.0	<0.6	
濃度(mg/L)		日間平均	-	<0.5		
		最大	2	<0.5		