

別紙1 環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成30年度)

キッコーマン食品(株) 高砂工場

項目				協定値	実績値	備考	
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)		26.0	2.8		
水質関係	排水量	通常(m³/日)		4,410	3,111		
		最大(m³/日)		7,790	4,410		
	pH	排水口1	最大	8	7.9		
			最小	6	6.8		
		排水口2	最大	8	7.6		
			最小	6	6.7		
		排水口4	最大	8	7.9		
			最小	6	7.6		
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	78	32		
			最大	111	51		
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	25	12		
			最大	41	17		
		排水口2濃度(mg/L)	日間平均	6	5		
			最大	10	9		
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	8	4		
			最大	10	6		
	BOD	排水口2濃度(mg/L)	日間平均	6	3		
			最大	10	7		
		排水口4濃度(mg/L)	日間平均	8	6		
			最大	10	8		
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	77	11		
			最大	112	29		
		排水口1濃度(mg/L)	日間平均	25	3		
			最大	35	9		
排水口2濃度(mg/L)		日間平均	7	7			
		最大	12	11			
排水口4濃度(mg/L)		日間平均	5	4			
		最大	10	8			
n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	15	2			
		最大	21	2			
	排水口1濃度(mg/L)	日間平均	5	0.5			
		最大	7	0.5			
	排水口2濃度(mg/L)	通常	1	0.5			
		最大	1	0.5			
	排水口4濃度(mg/L)	日間平均	1	0.5			
		最大	1	0.5			