

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成30年度)

田岡化学工業(株) 播磨工場

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)		6.8	4.2	
水質関係	排水量	通常(m ³ /日)		1,962	1,664	
		最大(m ³ /日)		1,965	3,088	大雨のため
	pH	排水口	最大	8.6	7.6	
			最小	5.8	6.6	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	60	22.5	
			最大	100	48.2	
		濃度(mg/L)	日間平均	30	13.6	
			最大	50	30.0	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	20	10.1	
			最大	100	27.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	8.1	
			最大	50	20.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	2	2以下	
			最大	6	3.1	
		濃度(mg/L)	日間平均	1	1以下	
			最大	3	1以下	