

環境保全協定に係る協定値と実績値の比較(平成30年度)

住友金属鉱山(株) 播磨事業所

項目				協定値	実績値	備考
大気関係	NOx	年間総排出量(t/年)		23.211	14.399	
水質関係	排水量	通常(m³/日)		4,855	2,617	
		最大(m³/日)		5,200	4,644	
	pH	排水口	最大	8.6	8.5	
			最小	5.8	6.5	
	COD	負荷量(Kg/日)	通常	32	14.9	
			最大	47	22.3	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	5.3	
			最大	20	8.4	
	SS	負荷量(Kg/日)	通常	58	10.4	
			最大	94	16.2	
		濃度(mg/L)	日間平均	10	3.9	
			最大	20	11.0	
	n-Hex	負荷量(Kg/日)	通常	5	<2.5	
			最大	5	<2.5	
		濃度(mg/L)	日間平均	1	<0.5	
			最大	1	<0.5	
	Cd	濃度(mg/L)	日間平均	－	<0.001	
			最大	0.03	0.006	
	Pb	濃度(mg/L)	日間平均	－	<0.01	
			最大	0.1	0.01	
Zn	濃度(mg/L)	日間平均	－	0.04		
		最大	1.8	0.36		
備考)						